

Montasje- og bruksveiledning Nr. 22012007-1

"NEBBSKAPET" type A, B og C tomme

Anvendelsesområde:

Innendørs tørre rom iht IP20, montasje påvegg eller innfelt. Omgivelsestemp. -5 til + 40 gr C. Beregning av termisk belastning i skapet kan utføres i.h.t EN60890 basert på bestykning.

Kan anvendes som montasjeskap eller som sikringskap for instruert- eller sakkyndig betjening. Kan bestykkes med målerbrett og / eller sikringskinner S1 samt ASD deksler

For skap type C kan dekkplate DP1 (for 3 stk S1 skinner) anvendes som alternativ til ASD deksler

Veggmontasje

Skapene har festehull som utslagsåpninger i bakvegg og sidevegger

Dørlås

Ved eventuell venstrehengsling av skapet må "låsebrakett" flyttes til høyre side og festes i preboret hull.

Jording

Jordingsskinne øverst i skapet anvendes for systemjord og kursjording.

Tiltrekkingsmomenter skruer:

Jordingsskinne: M5 skruer (sadel + 4 pkt'er): 2,5 Nm, M4 skruer (20 pkt'er): 2,0 Nm

Kabelinnføringer

Skapet leveres med følgende kabelinnføringer (samme i topp og bunn):
17 stk Ø 16, 3 stk Ø 20, 1 stk Ø25, 1 stk Ø32, 2 stk Ø 40/50

Åpninger 40 / 50 mm er utslagsåpninger, øvrige åpninger er dekket med aluminiumstape. Al-tapen hules med **skarp kniv** på de steder som skal brukes (Må IKKE slås ut!)

De store utslagsåpningene på 50 mm slås ut fra utsiden når 50 mm åpning er ønsket, Dersom ytterringen skal sitte igjen (kun 40 mm åpning) slås fra **innsiden** av skapet.

Dokumenter

Kursfortegnelse limes på dørens innside, øvrige dokumenter leveres anleggseier.



Stansefabrikken Fredrikstad AS
Tel: 69 35 82 00 / Fax 69 35 82 01
E-post: fredrikstad@stansefabrikken.no

Revisjon 26.juni 2007