

# Produsenterklæring

## Nr 18082006–1

Erklærer herved at følgende sikringskap type:

### **NEBBSKAPET type "E-skap m/MR-E"**

er typetestet hos Nemko AS med Siemens sikringsmateriell i hht kravene i:

EN 60439 – 1 (ed.4) og EN 60439 – 3 (ed. 1): am 1,  
(for  $I_n=63$  A ,  $U_e=230$  AC , 50 Hz, Isol kl 1, IP2XC, kortsl eff=10kA)

samt typetestet hos Nemko som tomt skap med montasjeramme MR-E i hht kravene i:  
EN 62208:2006

Sertifikater og testrapporter forefinnes hos produsenten.

NEBBSKAPET type "D-skap m/MR-D", og "K-skap m/MR-K" (med hhv 1 og 3 kursrader) har samme oppbygning / funksjon og er derfor som varianter, godkjent av Nemko i henhold til de samme normer.

Skapene må monteres i henhold til vedlagte "Montasjeveiledning Nr 21082006-1", samt kravene angitt i EN 60439-3 for å oppfylle sikkerhetsbestemmelsene i FEU (Forskrifter Elektrisk Utstyr).



**Stansfabrikken Products AS**  
Rolfsbuktveien 17, 1364 Fornebu  
Tel.: +47 67 11 34 50  
Fax: +47 67 11 34 51  
E-post: [products@stansfabrikken.no](mailto:products@stansfabrikken.no)